

Certifikat

Sökande: KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Tyskland

Produkt: Växelriktare för solceller

Modell: PIKO 12, PIKO 10

Avsedd användning:

Automatisk frånkopplingsanordning med övervakning av trefasnätet för solcellssystem med en trefas parallellkoppling över en växelriktare i det allmänna elnätet. Den automatiska frånkopplingsanordningen är inbyggd i den ovannämnda växelriktaren.

Gällande bestämmelser och standarder:

EN 50438:2007

Krav för anslutning av små generatorer i paralleldrif med det allmänna lågspänningsnätet.

Följande avvikelser enligt EN 50438, kompletterade med ändringar beslutade av SEK TK8, har tillämpats för Sverige:

Överspanning (steg 1): $115\%V_n$; 0,2s

Överspanning (steg 2): $111\%V_n$; 60s

Underspanning: $85\%V_n$; 0,2s

Överfrekvens: 51,0Hz; 0,5s

Underfrekvens: 47,0Hz; 0,5s

Säkerhetskonceptet för en ovannämnd representativ produkt överensstämmer, vid utfärdandet av detta certifikat, med gällande säkerhetsspecifikationer för den avsedda användningen i enlighet med bestämmelserna.

Rapportnummer: 13KFS114-23

Certifikatnummer: 14-031-02

Utfärdandedatum: 2014-11-13

Giltigt t.o.m.: 2017-03-24



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Aufmuth", is written over a faint, circular official stamp.

Andreas Aufmuth
Certifieringsavdelning

